



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.47.2017 nr ogłoszenia o zamówieniu 575391-N-2017 z dnia 22.08.2017r.

Pruszcz Gdański 13.10.2017r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę kotłów grzewczych

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. poz. 1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że:

1. unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 12.09.2017r
2. dokonuje ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu.

W wyniku ponownego badania i oceny ofert, Zamawiający:

- 1) na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy odrzuca ofertę:
FEMAX Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szczęśliwa 25, 80-176 Gdańsk
ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. Zajączkowo 28A, 83-111 Miłobądz
- 2) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie:

- 1) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę FEMAX Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szczęśliwa 25, 80-176 Gdańsk.

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (...)jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia szczegółowo określił minimalne wymagania dotyczące poszczególnych parametrów urządzeń.

Femax Sp. z o.o. Sp. kom. w złożonej ofercie zaproponowała między innymi dostawę kotłów grzewczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie i dla Zespołu Szkół w Straszynie.

Zaproponowane kotły gazowe kondensacyjne firmy VISSMANN VITOCROSSAL 100 TYP GW7B-240 kW nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie znamionowej mocy cieplnej, która wynosi:

- moc cieplna przy parametrach 80/60C – 220 kW
- moc cieplna przy parametrach 50/30C – 240 kW

Wymagana moc cieplna określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia siwz to:

- moc cieplna przy parametrach 80/60C – 225 kW
- moc cieplna przy parametrach 50/30C – 245 kW

Wobec tego należy stwierdzić iż Femax Sp. z o.o. Sp. kom. w swojej ofercie zaoferowała kotły niespełniające wymagań Zamawiającego określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

Oferta Femax Sp. z o.o. Sp. kom. podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.47.2017 nr ogłoszenia o zamówieniu 575391-N-2017 z dnia 22.08.2017r.

- 2) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę Wykonawcy ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. Zajązkowo 28A, 83-111 Miłobądz.

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (...)jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia szczegółowo określił minimalne wymagania dotyczące poszczególnych parametrów urządzeń.

ELEKTRO-CAL Sp. z o.o w złożonej ofercie zaproponowała między innymi dostawę kotłów grzewczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie i dla Zespołu Szkół w Straszynie.

Zaproponowane kotły gazowe kondensacyjne firmy VISSMANN VITOCROSSAL 200 CM2 246/225 kW z Vitotronic 300 nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie „dopuszczalnego nadciśnienia roboczego”, które wynosi:

- dopuszczalne nadciśnienie robocze – 4 bar

Wymagane dopuszczalne nadciśnienie robocze określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia siwz to:

- dopuszczalne nadciśnienie robocze – nie mniej jak 5,5 bar

Wobec tego należy stwierdzić iż ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. w swojej ofercie zaoferowała kotły niespełniające wymagań Zamawiającego określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

Oferta ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Powyższe oznacza, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu(...)”.

Z poważaniem,
z up. WÓJTA

Daniel Rulkowski
Zastępca Wójta